ZBIORNIK WYRÓWNAWCZY WODY UZDATNIONEJ Vcz=500m3 – RYSUNKI SZALUNKOWE









Drabina D1 szt.2

1:10



UWAGA: wszystkie elementy drabin D1 i D2 wykonać ze stali nierdzewnej.

ZESTAWIENIE STALI DLA DRABINY D1

Nr	Szt.	Profil	Długości jednostk. [m]	Długości całkowite [m]	Masa jednostk. [kg/m]	Masa całkowita [kg]
1	2	L 50x50x6	5,70	11,40	3,77	42,98
2	4	L 50x50x6	0,30	1,20	3,77	4,52
3	18	pręt ø25	0,50	9,00	3,85	34,65
4	2	blacha 150x10	0,15	0,30	11,8	3,54
5	4	płask 30x4	2,11	8,44	0,942	9,38
6	5	płask 30x4	2,43	12,15	0,942	13,10
				razem masa		108,17
				ogółem masa dla dwóch elementów		216,34

UWAGI:

1. *Blachy S1 ujęte na rysunku K–03*
2. *Przejścia rurociągów i elementy wyposażenia należy osadzić przed betonowaniem wg projektu technologicznego,*
3. *Grunt w wykopie musi być odebrany i potwierdzony wpisem do dziennika budowy,*
4. *Po rozszalowaniu scian usunąc druciane ściagi do głebokości 3cm a ubytki wyrównać zaprawą cementową z dodatkiem preparatu HYDROSTOP,*
5. *Otwory technologiczne powyżej max. poziomu lustra wody o średnicy do 50mm – wiercone*

BETON:
KONSTR.: B–25 hydrotech. W–10
PODKŁAD.: B–10
STAL: Ø – A–II (18G2)
Ø – A–0 (St0S)

© ALL RIGHTS RESERVED
USTALENIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

REW.	DATA	OPIS	PROJ.	SPR.

AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWANIA ARCHITEKTONICZNEGO
mgr inż. arch. Paweł Wróblewski
01–016 Warszawa
Al. Solidarności 98 m.108
tel: (022) 633 91 91

INWESTOR: Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Warszawie, ul. Gen. Tadeusza Rzepeckiego 38, 05–270 Marki

INWESTYCJA: BUDOWA STACJI WODOCIĄGOWEJ W KLEMBOWIE, dz. ew. 304/3; 305/3; 308/3 obręb w 2613.12.051, ZBIORNIK WYRÓWNAWCZY WODY UZDATNIONEJ Vcz=500m3

TREŚĆ: ZBIORNIK – RYSUNKI SZALUNKOWE, DRABINA STALOWA D1

PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. JERZY AUGUSTYNIAK	branża KONSTRUKCJA	stadium PROJ. BUDOWLANY
OPRACOWAŁ:	mgr inż. arch. PAWEŁ WRÓBLEWSKI	Nr rys. ZW/K–01	rew.
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. PAWEŁ CHMIELEWSKI	data 05.2006	skala 1:50, 1:10