

Rzędne węzłów

L.p.	Numer węzła	Rzędna terenu (m)	Rzędna osi/dna(*) (m)	Zagłębienie osi/dna (m)	Średnica (m)
1.	1	95,20	93,35	1,85	Dn150 / Dz160
2.	2	95,20	93,18	2,02	Dz160
3.	3	94,70	92,92	1,78	Dn150 / Dz160
4.	4	95,40	93,55	1,85	Dn150 / Dz160
5.	5	95,40	93,52	1,88	Dz160
6	6	95,40	93,48	1,92	Dz160
7.	7	95,10	93,25	1,85	Dz160
8.	8	95,00	93,15	1,85	Dz160
9.	9	95,10	93,25	1,85	Dz160
10.	10	94,70	92,92	1,78	Dz225 / Dn200
11.	11	95,40	93,12	2,28	Dz225
12.	12	95,40	93,60	1,80	Dz225
13.	13	96,39 / 95,40	93,86	1,54	Dz225 / Dn200
14.	14	96,39 / 95,40	93,79	1,61	Dz400 / Dn400
15.	15	95,40	93,39	2,01	Dz400 / Dn400
16.	16	94,70	93,00	1,70	Dz400 / Dn400
17.	17	94,70	92,74	1,96	Dz225 / Dn200
18.	18	94,70	92,74	1,96	2xDz225
19.	19	95,30	93,45	1,85	2xDz225
20.	20	94,70	93,79*	0,91	Dz315
21.	21	94,40	93,65*	0,75	Dz315
22.	22	94,40	93,45	0,95	Dz90
23.	23	95,60	94,40	1,20	Dz90
24.	24	94,70	93,80*	0,90	Dz200
25.	25	94,70	93,85*	0,85	Dz160
26.	26	95,40	94,28*	1,12	Dz200
27.	27	95,40	94,28*	1,12	Dz200

Oznaczenia obiektów:

1. Projektowany budynek Stacji Wodociągowej (SW).
2. Zastane studnie wiercone S1 i S2.
3. Projektowany zbiornik wyrównawczy wody uzdatnionej.
4. Projektowany osadnik na ścieki technologiczne.
5. Projektowana studnia spustu i przelewu: lewa (5L), prawa (5P).

Oznaczenia przewodów:

"1" – woda surowa z ujęcia do technologii uzdatniania.
"2" – woda uzdatn. z technologii uzdatniania do zbiornika wyrówn.
"3" – woda uzdatn. ze zbiornika wyrówn. do pompowni II stopnia.
"4" – woda uzdatn. z pompowni II stopnia do odbiorców.
"5" – ścieki technolog. z płukania filtrów do osadnika.
"6" – spust i przelew ze zbiornika.
"7" – ścieki po osadniku.
"8" – ścieki z posadzek i z węzła wc w budynku SW.

Uwaga:

1. Niniejszy plan zagospodarowania terenu został narysowany na podstawie mapy zasadniczej w skali 1:1000 (KERG 072.3–31/2005) aktualizowanej do celów projektowych 20.12.2005.
2. Materiał przewodów: Dn – żeliwo sferoidalne, Dz – PE, Dz – PVC.
3. Przewody poprowadzono bezkolizyjnie względem siebie. Skrzyżowania oznaczono jako "Sk".
4. Długości przewodów podano w osiach studzien Sk i pomiędzy węzłami.
5. Bloki oporowe z betonu B20 o wymiarach: 0,70m (H), 0,70m (B), 0,25m (G). Bloki obliczono dla Ppr = 0,9 MPa oraz dla średniej wytrzymałości gruntu 200 kN/m2. Oznaczenie bloku oporowego "BO". Ww. nie dotyczy bloków oporowych wewnątrz budynku SW.
6. Rzędne węzłowe wg. załączonej Tabeli Nr 1.

Niniejszy rysunek jest chroniony prawnie. Wykorzystywanie niezgodne z celem przeznaczenia bez zgody autora zabronione

PRCOWNIA PROJEKTOWA TECHNOLOGII WODY I ŚCIEKÓW "P PLUS P"
mgr inż. ADAM PAŁKIEWICZ
Józefów k/Otwocka ul. Wronia 11 m 38 tel/fax (0-22) 789-17-81

Temat: BUDOWA STACJI WODOCIĄGOWEJ W KLEMBOWIE		Branża:
Tytuł: PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU		Stadium: proj.budowl.
		Skala: 1:250
Projektował:	mgr inż. Adam Pałkiewicz	Nr rys: 2/T
Opracował:	mgr inż. Robert Milewski	