

Wołomin dnia 17.01.2014

Starostwo Powiatowe w Wołominie
Zespół Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej
05-200 Wołomin
ul. Powstańców 8
tel. 022-787-66-28

Załącznik nr 2

PODK.6630.66.2014

OPINIA 74/2014

Przedmiot opinii: wodociąg z przyłączami – aneks do op. 2551-2011

Inwestor: Gmina Klembów

Na wniosek z dnia: 2014.01.02

Data złożenia wniosku do Powiatowego Zespołu Uzgadniania Dokumentacji: 2014.01.14

Zgodnie z Ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne
(Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz.1287 z późn. zm.) Starosta Wołomiński **opiniuje pozytywnie**
dokumentację projektową obiektu położonego w **obr. Michałów gm. Klembów**

Uwagi i zalecenia jednostek opiniujących dokumentację projektową:

1. PSG sp.z o.o. – w miejscach skrzyżowań z siecią gazową prace ziemne wykonywać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności. Przed przystąpieniem do robót zgłosić nadzór techniczny do Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział w Warszawie, Al. Jerozolimskie 179, 02-222 Warszawa, tel: (22) 667-33-51.
2. WOS - prace ziemne w zasięgu koron drzew należy wykonywać bezwykopowo bez uszkodzania korzeni.
3. Zobowiązuje się wykonawcę prac budowlanych do ochrony punktów osnowy geodezyjnej (art. 15 i 48 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne). W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia punktów osnowy geodezyjnej podczas wykonywania prac budowlanych, wykonawca tych prac jest zobowiązany pod rygorem odpowiedzialności karnej do wznowienia lub odtworzenia na własny koszt.

3 zał. w 1 egz.

Sporządziła:

Mariola Łukasiewicz

STAROSTWO
POWIATOWE W WOŁOMINIE
Powiatowy Zespół Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej
Sieci Uzbrojenia Terenu
05-200 Wołomin, ul. Powstańców 8

Z upoważnienia Starosty
PRZEWODNICZĄCY
Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

Rozena Kowalewska

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

mgr inż. Jerzy Kuciel
upr. bud. nr 100M.1/82 w zakresie
sieci instalacji sanitarnych

Wołomin dnia 04.11.2011

Starostwo Powiatowe w Wołominie
Powiatowy Zespół Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej
05-200 Wołomin
ul. Powstańców 8
tel. 022-787-66-28

ZUD/7340/2299/2011

OPINIA NR 2551/2011

Przedmiot opinii: wodociąg z przyłączami

Inwestor: Urząd Gminy Klembów

Na wniosek z dnia: 2011.11.02

Data złożenia wniosku do Powiatowego Zespołu Uzgadniania Dokumentacji: 2011.11.02

Zgodnie z Ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz.U. Nr 100 poz. 1086 z późn. zm.) Starosta Powiatu Wołomińskiego **opiniuje pozytywnie** dokumentację projektową obiektu położonego **we w. Michałów gm. Klembów**

Uwagi i zalecenia jednostek opiniujących dokumentację projektową:

1. WOS - prace ziemne w zasięgu koron drzew należy wykonywać ręcznie bez uszkodzania korzeni.
2. TP- w miejscach skrzyżowań i zbliżeń do sieci telekomunikacyjnej prace ziemne wykonywać ręcznie z zachowaniem ostrożności pod nadzorem TP Region Centralny Technicznej Obsługi Klienta Warszawa ul. Brzeska 24.
3. Usytuowanie projektowanych urządzeń uzgodnić w Przedsiębiorstwie Eksploatacji Rurociągów Naftowych "Przyjaźń" S.A. 09-400 Płock ul. Wyszogrodzka 133, Pani Izabela Kłopotowska tel. (024) 266 32 57.
4. MSG – w miejscach skrzyżowań z siecią gazową prace ziemne wykonywać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności. Przed przystąpieniem do robót zgłosić nadzór techniczny do MSG Wołomin ul. Piłsudskiego 2, tel: (022) 787-64-41, fax. (022) 787-64-42.
5. PGE – w miejscach skrzyżowań i zbliżeń z istniejącymi kablami energetycznymi wykopy wykonywać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności. Prace ziemne wykonywać pod nadzorem przedstawiciela PGE RE Wyszków.
6. Urząd Gminy w Klembowie – na odcinku 23-49-70 wodociąg wykonać metodą przeciskową (ark. nr 1).

4 zał. w 1 egz.

Sporządziła:

Mariola Lukaszewicz

STAROSTWO
POWIATOWE W WOŁOMINIE
Powiatowy Zespół Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej
Słuzbi Uzbrojenia Terenu
05-200 Wołomin, ul. Powstańców 8

Z upoważnienia Starosty
MACZEJKA
Powiatowego Zespołu Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej
Geodezyjnej i Kartograficznej

Piotr Gilewicki
**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

mgr inż. Jerzy Kuciel

upr. bud. i inż. 1/82 w zakresie
sieci instalacji sanitarnych

40