
KOSZTORYS ŚLEPY

NAZWA INWESTYCJI : Budowa linii napowietrznej oświetlenia drogowego
ADRES INWESTYCJI : 05-205 OSTRÓWEK UL. LEŚNA
INWESTOR : Gmina Klembów
ADRES INWESTORA : 05-205 Klembów ul. Gen. Fr. Żymirskiego 38
BRANŻA : elektryczna

DATA OPRACOWANIA : 17.06.2014

Poziom cen :

NARZUTY

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
17.06.2014

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		Budowa linii napowietrznej nN				
1 d.1	KNR 5-12 0307-01	Zabezpieczenie podziemnej części słupa Elektromonterzy gr. III	m ²	9.000		
2 d.1	KSNR 5 0903-01	Montaż i stawianie słupów pojedynczych o dł. do 10.5 m linii napowietrznych NN z żerdzi wirowanych	sł.	3.000		
3 d.1	KSNR 5 0901-02	Montaż i stawianie słupów pojedynczych z ustojami linii napowietrznej NN	sł.	2.000		
4 d.1	KSNR 5 0903-04	Montaż haka wieszakowego z uchwytem	szt.	7.000		
5 d.1	KSNR 5 0905-01	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej NN typu AsXSn lub podobnym o przekroju 2x25 mm ²	km	0.211		
6 d.1	KNR 5-10 1004-03	Wciąganie przewodów w wysięgnik na ziemi	m-1 przew	15.000		
7 d.1	KSNR 5 1002-01	Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 15 kg mocowanych na słupie	szt	5.000		
8 d.1	KSNR 5 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku	szt.	5.000		
9 d.1	KNR 5-10 0803-01	Montaż z kosza podnośnika samochodowego bezpieczników napowietrznych dla linii niskiego napięcia	kpl.	5.000		
10 d.1	KNR 5-10 0809-11	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat. III elektromonterzy gr.IV Krotność = 3	m	6.000		
11 d.1	KNNR 5 0605-02	Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu III Krotność = 3	m	6.000		
12 d.1	KNR 5-08 0603-11	Układanie bednarki uziemiającej w budynkach w ciągach pionowych - przekrój bednarki do 120 mm ² Elektromonterzy gr. III Krotność = 3	m	9.000		
13 d.1	KNR 5-15 0403-01	Urządzenia uziemień - złącze kontrolne Elektromonterzy gr. III Krotność = 3	szt.	2.000		
14 d.1	KSNR 5 0906-03	Montaż odgromników w liniach napowietrznych NN z przewodów izolowanych	szt	3.000		
15 d.1	KSNR 5 0102-02	Montaż złącza sterowania oświetleniem	kpl.	1.000		
16 d.1	KNR 5-10 0904-01	Montaż mostków rozłącznych (przekrój przewodów do 70 mm ²) dla linii niskiego napięcia Elektromonterzy gr. III Krotność = 2	szt.	2.000		
17 d.1	KNR 4-03 1205-01	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego Elektromonterzy gr. III	pomiar.	3.000		
18 d.1	KNR 4-03 1205-02	Następny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego Elektromonterzy gr. III	pomiar.	6.000		

PODSUMOWANIE

Budowa linii napowietrznej nN

	RAZEM
RAZEM	
OGÓŁEM	

Słownie:

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
2		Obsługa geodezyjna				
19 d.2		Obsługa geodezyjna	szt	1.000		

Słownie:

	Obsługa geodezyjna
	RAZEM
RAZEM	
OGÓŁEM	

Słownie:

	CAŁY KOSZTORYS
	RAZEM
RAZEM	
OGÓŁEM	