


Rozdzielnica węgkowa Ekinox TX 4 x 18 biała IP40
klasa ochronności II nr ref. 6070 68 firmy Legrand



Wyposażenie tablicy TPO

Osprzęt firmy MOELLER

- | | | | |
|---|----------------|----------|--------|
| 1. Ogranicznik przepięć typu SPC-S-20/280/3 | nr kat. 248174 | - szt. 1 | (F1) |
| 2. Mostek łączeniowy ZV-KSBI 3TE | nr kat. 263962 | - szt. 1 | |

Osprzęt firmy LEGRAND

- | | | | |
|---|-------------|----------|--|
| 2. Rozłącznik izolacyjny FR303 100 | ref. 4354 | - szt. 1 | (QG1) |
| 3. Rozłącznik izolacyjny FR303 63 | ref. 4350 | - szt. 1 | (Q3) |
| 4. Rozłącznik izolacyjny FR303 32 | ref. 4345 | - szt. 1 | (Q2) |
| 5. Lampka sygn. L301 czerwona 230V | ref. 4484 | - szt. 3 | (L1,L2,L3) |
| 6. Wyłącznik różnicowo-prądowy P304 63A 500mA A S | ref. 9178 | - szt. 1 | (Q3.1) |
| 7. Wyłącznik różnicowo-prądowy P304 25A 30mA A | ref. 9140 | - szt. 1 | (Q3.1.1) |
| 8. Wyłącznik różnicowo-prądowy P304 40A 30mA kV | ref. 602109 | - szt. 1 | (Q3.1.2) |
| 9. Wyłącznik nadprądowy S311 B16A 1P | ref. 6700 | - szt. 4 | (Q2.1, Q3.1.1.1, Q3.1.1.2, Q3.1.1.3) |
| 10. Wyłącznik nadprądowy S311 B10A 1P | ref. 6697 | - szt. 4 | (Q2.2, Q2.3, Q3.1.2.1, Q3.1.2.2) |
| 11. Wyłącznik nadprądowy S311 C10A 1P | ref. 6858 | - szt. 4 | (Q3.1.2.3, Q3.1.2.4, Q3.1.2.5, Q3.1.2.6) |
| 12. Zamek do drzwiczek | ref. 1390 | - szt. 1 | |
| 13. Osłona 5 modułu biała | ref. 1660 | - szt. 5 | |

Nr strony :

NAZWA I ADRES
OBIEKTU BUDOWLANEGO

**PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA
W KRUSZU GMINA KLEMBÓW**

PROJEKTOWAŁ :
NR. UPRAWNIEN

Podpis :

Skala : —

STADIUM I TYTUŁ
OPRACOWANIA

Projekt budowlany : Osprzęt proj. tablicy rozdzielczej TPO

Leszek Poptawski
GP - 7342/107/137/93

Data :
październik 2008r

Nr Rys. **E/6**