



**OZNACZENIA NA RYSUNKU:**

- przewody wody grzewczej - zasilenie
- przewody wody grzewczej - zasilenie
- przewody wody uzdatnionej
- przewody gazowe (wg odrębnego Projektu)
- przewody zimnej wody
- przewody sygn. lub elekt. systemu GAZEX
- etykieta z numerem urządzenia lub armatury, numeracja zgodna z "Zestawieniem podstawowych urządzeń i armatury"
- etykieta z numerem urządzenia wyspecyfikowanego w PB instalacji gazowej

**UWAGA:**

- wszystkie przejścia instalacyjne przez przegrody kotłowni (EI60) wykonać w odpowiedniej klasie odporności ogniowej wg wytycznych podanych w Projekcie
- dla czytelności rysunku nie uwzględniono instalacji wodociągowej i c.o. występującej kotłowni (patrz odpowiednie rysunki) oraz armatury - patrz schemat rys nr 2