



Gmina Klembów

Ul. Gen. Fr. Żymirskiego 38, 05-205 Klembów
tel. (29) 753-88-00, fax. (29) 777-90-85, e-mail: urząd@klembow.pl, www.klembow.pl

Postępowanie nr: ZP.271.1.1.2020

Klembów, dnia 29.01.2020 r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 3:

Przebudowa i nadbudowa budynku usługowego świetlicy w Roszczepie na dz. nr ew. 476/3 i 477/1 obr. 0013 jedn. ew. 143407_2.

W związku ze złożonymi przez Wykonawców wnioskami o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), Zamawiający zamieszcza treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1

Na rysunkach elewacji rys. 7-9 widoczne są okładziny drewniane (kolor orzech), w opisie technicznym brak informacji na ten temat podobnie jak w przedmiarach prac. Wg. opisu technicznego tynki zewnętrzne mają być silikonowe na ociepleniu styropianem. Jeśli okładziny drewniane mają być uwzględnione w ofercie to niezbędne są informacje z jakiego drewna mają być wykonane, jakiej grubości i na jakim ruszcie?

Odpowiedź nr 1

Widoczne na rysunkach okładziny drewniane należy wykonać jako okładzinę elewacyjną drewnopodobną.

Pytanie nr 2

Czy wykonanie przyłączy wodociągowego i kanalizacyjnego jest objęte przedmiotem zamówienia. Dokumentacja jest niezgodna odnośnie przyłączy, na planie zagospodarowania w części architektonicznej (rys. 1) przyłącza zostały opisane jako istniejące, zaś w projekcie sanitarnym na planie zagospodarowania przyłącze wody jest projektowane (rys. IS 1), a przyłącze kanalizacyjne wg. opisu technicznego - projekt przyłącza będzie ujęty w oddzielnym opracowaniu. Przedmiar robót nie obejmuje tych prac. Jeśli przyłącza mają być objęte przedmiotem zamówienia to do przygotowania oferty niezbędna będzie dokumentacja projektowa przyłączy.

Odpowiedź nr 2

Przyłącza nie są objęte przedmiotem zamówienia. Należy pozostawić istniejące przyłącza.

*Wójt Gminy Klembów
/-/ Rafał Mathiak*