



Gmina Klembów

ul. Gen. Fr. Żymirskiego 38, 05-205 Klembów
tel. (29) 753-88-00, fax. (29) 777-90-85, e-mail: urzad@klembow.pl, www.klembow.pl

Postępowanie nr: ZP.271.2.13.2017

Klembów, dnia 18.08.2017 r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 1:

Dostawa z rozładunkiem i pierwszym uruchomieniem kotłów centralnego ogrzewania w indywidualnych budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Klembów

W związku ze złożonymi przez Wykonawców wnioskami o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), Zamawiający zamieszcza treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytania dotyczące Część II – 12 szt. Kotły firmy Viessmann

1. Punkt 4. Wymieniony jest: “Viessmann Vitodens 100-W (jednofunkcyjny) 20 kW z zasobnikiem 100 l”

Czy można wycenić: “Pakiet Vitodens 100-W B1HC 19 kW z zasobnikiem 100 l ?

Odpowiedź do pytania nr 1

Tak, dozwolona jest moc kotła 19kW

2. Punkt 7. Wymieniony jest: “Viessmann Vitodens 24 kW 1-funkcyjny z zasobnikiem 100 l”

Jaki model kotła ma zostać wyceniony z oferty Viessmann? Czy można użyć dowolnego modelu o tych samych parametrach lub lepszych?

Czy może ma to być model: Pakiet Vitodens 100-W B1HC 26 kW z zasobnikiem 100 l?

Odpowiedź do pytania nr 2

Tak, można wycenić kocioł Viessmann Vitodens 26 kW(lub inny o tożsamy parametrach)

3. Punkt 9. Wymieniony jest: “Viessmann Vitodens 19 kW z zasobnikiem 100 l”

Jaki model kotła ma zostać wyceniony z oferty Viessmann? Czy można użyć dowolnego modelu o tych samych parametrach lub lepszych?

Czy może ma to być model: Pakiet Vitodens 100-W B1HC 19 kW z zasobnikiem 100 l?

Odpowiedź do pytania nr 3



Gmina Klembów

ul. Gen. Fr. Żymirskiego 38, 05-205 Klembów
tel. (29) 753-88-00, fax. (29) 777-90-85, e-mail: urzad@klembow.pl, www.klembow.pl

Tak, można wycenić wymieniony pakiet Pakiet Vitodens 100-W B1HC 19 kW z zasobnikiem 100 lub inny o tożsamy lub lepszych parametrach

**4. Punkt 10. Wymieniony jest: “Viessmann Vitodens 19 kW 1f z zasobnikiem 100 l”
Jaki model kotła ma zostać wyceniony z oferty Viessmann? Czy można użyć dowolnego modelu o tych samych parametrach lub lepszych?**

Czy może ma to być model: Pakiet Vitodens 100-W B1HC 19 kW z zasobnikiem 100 l?
Odpowiedź do pytania nr 4

Tak, można wycenić wymieniony pakiet Pakiet Vitodens 100-W B1HC 19 kW z zasobnikiem 100 lub inny o tożsamy lub lepszych parametrach

**5. Punkt 11. Wymieniony jest: “Viessmann 35 kW z zasobnikiem 100 l”
Jaki model kotła ma zostać wyceniony z oferty Viessmann? Czy można użyć dowolnego modelu o tych samych parametrach lub lepszych?
Czy może ma to być model: Pakiet Vitodens 100-W B1HC 35 kW z zasobnikiem 100 l?**

Odpowiedź do pytania nr 5

Tak, można wycenić wymieniony pakiet Pakiet Vitodens 100-W B1HC 35 kW z zasobnikiem 100 lub inny o tożsamy lub lepszych parametrach

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 w zw. z art. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), Zamawiający informuje, iż dokonuje modyfikacji treści Rozdz. XV SIWZ - **Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert**, w taki sposób, że zamiast zapisu:

Składanie ofert:

miejsce: Biuro Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Klembów (parter),
ul. Gen. Fr. Żymirskiego 38, 05-205 Klembów.

termin: do dnia 07-08-2017 r. do godziny 09.00

Otwarcie ofert:

miejsce: siedziba Zamawiającego: Sala konferencyjna Urzędu Gminy Klembów
(I piętro), ul. Gen. Fr. Żymirskiego 38, 05-205 Klembów.

termin: dnia 07-06-2017 r. godz. 09.15

Zamawiający wprowadza następujący zapis:



Gmina Klembów

ul. Gen. Fr. Żymirskiego 38, 05-205 Klembów
tel. (29) 753-88-00, fax. (29) 777-90-85, e-mail: urzad@klembow.pl, www.klembow.pl

Składanie ofert:

miejsce: Biuro Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Klembów (parter),
ul. Gen. Fr. Żymirskiego 38, 05-205 Klembów.

termin: do dnia 23-08-2017 r. do godziny 12.00

(wprowadzona zmiana do SIWZ)

Otwarcie ofert:

miejsce: siedziba Zamawiającego: Sala konferencyjna Urzędu Gminy Klembów
(I piętro), ul. Gen. Fr. Żymirskiego 38, 05-205 Klembów.

termin: dnia 23-08-2017 r. godz. 12.15

(wprowadzona zmiana do SIWZ)

Powyższa zmiana powoduje zmianę treści SIWZ oraz treści Ogłoszenia o zamówieniu.

Ponadto, Zamawiający wprowadza zmianę w Sekcji II pkt 2) Ogłoszenia o zamówieniu, w taki sposób, że zamiast: „Usługi”, powinno być: „Dostawy”.

Powyższa zmiana powoduje zmianę treści Ogłoszenia o zamówieniu.

Pozostałe zapisy nie ulegają zmianie.

/-/ Rafał Mathiak

Wójt Gminy Klembów