



# Gmina Klembów

Ul. Gen. Fr. Żymirskiego 38, 05-205 Klembów  
tel. (29) 753-88-00, fax. (29) 777-90-85, e-mail: [urząd@klembow.pl](mailto:urząd@klembow.pl), [www.klembow.pl](http://www.klembow.pl)

Postępowanie nr: ZP.271.1.17.2020

Klembów, dnia 19.08.2020 r.

## WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 2:

### **Budowa boiska do gry w piłkę nożną ze sztuczną nawierzchnią na terenie działki nr 982 obręb 0006 Kraszew Stary jednostka ewidencyjna 143407\_2 Klembów.**

W związku ze złożonymi przez Wykonawców wnioskami o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), Zamawiający zamieszcza treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

#### **Pytanie nr 1**

W przedmiarze robót jest ułożenie kostki brukowej w ilości 55m<sup>2</sup>. Z PZT wynika że do ułożenia jest ok. 130m<sup>2</sup> kostki brukowej ( kawałek od strony południowej zaprojektowanego boiska oraz ścieżka biegnąca w stronę istniejącego budynku ). Którą wartość należy przyjąć do wyceny ?

#### Odpowiedź nr 1

Do wyceny należy przyjąć 55 m<sup>2</sup> kostki brukowej.

#### **Pytanie nr 2**

Prosimy o potwierdzenie że ilości obrzeży betonowych do wykonania tj. 220mb są zgodne z przedmiarem robót. Na PZT jest niedokładne oznaczenie obrzeży które mają zostać wykonane.

#### Odpowiedź nr 2

Zamawiający potwierdza, że należy przyjąć 220 mb obrzeży betonowych.

#### **Pytanie nr 3**

Czy Zamawiający dopuszcza składowanie materiałów budowlanych na terenie inwestycji ?

#### Odpowiedź nr 3

Materiały przeznaczone do wbudowania na przedmiotowej inwestycji mogą być składowane na północnej części działki o nr ew. 982. Teren budowy powinien zostać oddzielony od terenu szkoły wraz z parkingiem, w taki sposób, aby szkoła mogła bezpiecznie funkcjonować.

/-/ Rafał Mathiak  
Wójt Gminy Klembów