



WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 1:

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Ostrówek i Lipka na odcinku drogi powiatowej 4334W – ul. Wołomińskiej.

W związku ze złożonymi przez Wykonawców wnioskami o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), Zamawiający zamieszcza treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1

Proszę o uszczegółowienie warunków technicznych jakie powinna spełniać warstwa podbudowy z kruszyw łamanych gr 15 cm - nawierzchni tymczasowej. Czy należy rozumieć że warstwa bitumiczna będzie objęta odrębnym opracowaniem.

Odpowiedź nr 1

Bezpośrednio po wybudowaniu kanalizacji sanitarnej zaplanowana jest przebudowa drogi. Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych gr 15 cm spełniać będzie funkcję nawierzchni tymczasowej do czasu wybudowania nawierzchni docelowej.

Pytanie nr 2

Proszę o informację, zgodnie z opisem w projekcie układ sterujący pompownią ma być kompatybilny z istniejącym systemem monitoringu, dlatego zapytujemy jakiej firmy monitoring funkcjonuje w gminie (producent), kto jest jego administratorem?

Odpowiedź nr 2

W gminie funkcjonuje system smsowego powiadamiania o sytuacjach w przepompowniach. Administratorem jest Zakład Gospodarki Komunalnej. W istniejących przepompowniach na terenie Gminy funkcjonuje monitoring firmy METALCHEM. Istnieje możliwość zainstalowania układu sterującego pompownią innej firmy kompatybilnego z istniejącym systemem monitoringu.

Pytanie nr 3

Proszę o odpowiedź czy za zajęcie pasa drogowego będzie pobierana opłata , jeżeli tak to w jakiej wysokości i na jakiej podstawie, oraz jaka część inwestycji przebiega w pasie drogowym .

Odpowiedź nr 3

Inwestycja przebiega w pasie drogi powiatowej. Opłata będzie pobierana zgodnie z decyzją 969/2015 Zarządu Powiatu Wołomińskiego załączoną do Projektu Budowlanego (str. 13,14,15). Granice pasa drogowego oznaczone są na rysunkach załączonych do Projektu Budowlanego.

Wójt Gminy Klembów
/-/ Rafał Mathiak