

Klembów 30.05.2016 r.

ZGK/w-28/16

Gmina Klembów
ul. Gen. Fr. Żymirskiego 38

05-205 Klembów

Odpowiadając na wniosek z dnia 30.05.2016 r. Zakład Gospodarki Komunalnej w Klembowie informuje, że zapewni dostawę wody do działek w miejscowości Wola Rasztowska poprzez wybudowanie sieci wodociągowej rozdzielczej.

Jednocześnie podajemy warunki techniczne do projektowanej sieci do gminnej sieci wodociągowej:

Wybudowanie sieci $\phi 160$ i $\phi 110$ z PE włączając się do sieci wybudowanej w miejscowości Rasztów i Michałów. Dostarczana woda będzie posiadała ciśnienie od 0,1 do 0,4 MPa oraz będzie spełniać wymogi zawarte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19.11.2002r. oraz wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2002r. nr 203 poz. 1718) a szczególności:

- dopuszczalna mętność (NTU) nie więcej niż 1,
- dopuszczalna zawartość żelaza do 0,2 mg/l,
- dopuszczalna zawartość manganu do 0,05 mg/l.

Ponad to należy:

- zgłosić fakt przystąpienia do robót do ZGK w Klembowie ,
- zainwentaryzować sieć przez uprawnionego geodetę,

Niniejsze warunki ważne są do dnia 30.05 .2019 r.

KIEROWNIK ZAKŁADU

Leszek Boruc