



Postępowanie nr: **ZP.271.2.2.2018**

Klembów, dnia 26.02.2018 r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 1:

„Budowa i doposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Klembowie w formule zaprojektuj i wybuduj”

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), Zamawiający informuje, iż dokonuje modyfikacji treści załącznika nr 10 – programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), w taki sposób, że poniższą treść umieszczoną na str. 42 PFU:

„Minimalne wymagane parametry techniczne sieci monitoringowej:

- kamery IP dzień&noc o rozdzielczości min. 5 Mpx (2592x1944),
- obiektyw dzień/noc do kamer megapikselowych o ogniskowej 3-10,5 mm,
- obudowę wyposażać w zasilacze 12V dla zasilania grzałki oraz zabezpieczenie przepięciowe,
- zasilacza UPS 1600VA montowanego w szafie CCTV, np. produkcji Ares (lub innego producenta o nie gorszych parametrach) wyposażonego w dodatkową baterię.”

zastępuje następującą treścią:

„Minimalne wymagane parametry techniczne sieci monitoringowej:

- kamery IP dzień&noc o rozdzielczości min. 5 Mpx (2592x1944),
- obiektyw dzień/noc do kamer megapikselowych o ogniskowej 3-10,5 mm,
- obudowę wyposażać w zasilacze 12V dla zasilania grzałki oraz zabezpieczenie przepięciowe,
- zasilacza UPS 1600VA montowanego w szafie CCTV wyposażonego w dodatkową baterię.”

Pozostałe zapisy w SIWZ i jej załącznikach nie ulegają zmianie.

Wprowadzona zmiana w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) nie powoduje zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.

/-/ Rafał Mathiak

Wójt Gminy Klembów