



WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 2:

„Dostosowanie budynku Zespołu Szkół w Ostrówku do aktualnych wymagań ochrony przeciwpożarowej”(II)

W związku ze złożonymi przez Wykonawców wnioskami o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków Zamówienia, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), Zamawiający zamieszcza treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający zwiększył kwotę na zrealizowanie zadania?

Odpowiedź nr 1

Zamawiający informuje, iż kwota na realizację zadania nie została zwiększona.

Pytanie nr 2

Zamawiający w pkt. 2 z zakresu realizacji przedmiotu Zamówienia wymaga wykonania prac budowlanych, których celem jest oddzielenie poddasza użytkowego od palnej, drewnianej konstrukcji dachu przegrodami o klasie odporności ogniowej EI60- w ekspertyzie technicznej jest to wpisane jako niezgodność w zakresie przepisów techniczno- budowlanych, która nie zostanie doprowadzona w budynku do stanu zgodnego z przepisami.

Czy Zamawiający podtrzymuje ten zakres mimo, iż został on w ekspertyzie wskazany jako nieprawidłowość która nie zostanie doprowadzona do stanu zgodnego z przepisami?

Odpowiedź nr 2

Zamawiający podtrzymuje ten zakres, gdyż w ekspertyzie jest wskazany jako niezgodność, która zostanie doprowadzona do stanu zgodnego z przepisami (6.2 pkt 1 ekspertyzy technicznej).

Pytanie nr 3

Proszę o określenie wymagań dla ślusarki przeciwpożarowej (drzwi drewniane, stalowe, płaszczowe, profilowe z przeszkleniem czy częściowo przeszklone)

Odpowiedź nr 3

W ofercie należy wycenić drzwi przeciwpożarowe aluminiowe.



GMINA KLEMBÓW
ul. Gen. Fr. Żymirskiego 38, 05-205 Klembów

Pytanie nr 4

Czy wykonawca w ofercie ma założyć wymianę bezklasowych witryn na przeciwpożarowe, czy ma przyjąć rozwiązanie ekonomiczne i założyć zamurowanie otworów ?

Odpowiedź nr 4

Zamawiający informuje, iż w ofercie należy założyć zamurowanie otworów.

Wójt Gminy Klembów
/-/ Rafał Mathiak
