



UWAGA:  
1. Zawory odcinające hydrantów muszą być umieszczone na wysokości 1,35± 0,1m od poziomu podłogi.  
2. Wszystkie przejścia przez przegrody oddzielające strefy pożarowe uszczelnić kołnierzami ognioodporowymi.

- LEGENDA:
- HP25  - hydrant HP25
- 1  - pion instalacji hydrantowej
- DN32 - przewód instalacji hydrantowej



UL. MAZOWIECKA 89  
05-205 DOBCZYN  
TELEFON: 504 21 71 01  
E-MAIL:BIURO@HYDROTHERM.PL  
WWW: HYDROTHERM.PL  
NIP: 125-131-66-69

Adres obiektu:  
Ostrówek ulica Warszawska 2  
dz. 337/2 obręb 0008-Lipka  
jed. ewidencyjna 143407\_2-Klembów  
Inwestor:  
Gmina Klembów

Przedmiot opracowania:  
Przebudowa wewnętrznej instalacji  
wodociągowej hydrantowej - rzut poddasza

Projektant: mgr inż. Łukasz Olszewski Uprawnienia budowlane nr MAZ/0048/PWOS/12	Podpis:
Sprawdzający: mgr inż. Daniel Smoliński Uprawnienia budowlane nr MAZ/0080/PWOS/13	Podpis:

Data opracowania: 8 listopada 2019r.	Skala: 1:100	Nr rysunku: 4	Nr strony:
--	-----------------	------------------	------------