

Adres obiektu:  
Ostrówek ulica Warszawska 2  
dz. 337/2 obręb 0008-Lipka  
jed. ewidencyjna 143407\_2-Klembów  
Inwestor:  
Gmina Klembów

Przedmiot opracowania:  
Przebudowa wewnętrznej instalacji  
wodociągowej hydrantowej - rzut parteru

Projektant:  
mgr inż. Łukasz Olszewski  
Uprawnienia budowlane nr  
MAZ/0048/PWOS/12  
Sprawdzający:  
mgr inż. Daniel Smoliński  
Uprawnienia budowlane nr  
MAZ/0080/PWOS/13

Data opracowania:  
8 listopada  
2019r.

Skala:  
1:100

Nr rysunku:  
1

Nr strony:  
1

UWAGA:  
1. Zawory odcinające hydrantów muszą być umieszczone na wysokości 1,35± 0,1m od poziomu podłogi.  
2. Wykonac podejście kanalizacyjne do zaworu priorytetu.  
3. Wszystkie przejścia przez przegrody oddzielające strefy pożarowe uszczelnic kołnierzami ogniodporowymi.

LEGENDA:  
HP25 - hydrant HP25  
1 - pion instalacji hydrantowej  
DN32 - przewód instalacji hydrantowej

