




UL. MAZOWIECKA 89
05-205 DOBCZYNY
TELEFON: 504 21 71 01
E-MAIL:BIURO@HYDROTHERM.PL
WWW: HYDROTHERM.PL
NIP: 125-131-66-69



UWAGA:

1. Zawory odcinające hydrantów muszą być umieszczone na wysokości $1,35 \pm 0,1$ m od poziomu podłogi.
2. Wszystkie przejścia przez przegrody oddzielające strefy pożarowe uszczelnic kolnierzami ogniodoporowymi.

LEGENDA

HP25  - hydrant HP25

1 ● - pion instalacji hydrantowej

DN32 - przewód instalacji hydrantowej

Adres obiektu:
Ostrówek ulica Warszawska 2
dz. 337/2 obręb 0008-Lipka
jed. ewidencyjna 143407_2-Klembów

Inwestor:
Gmina Klembów

Przedmiot opracowania:
Przebudowa wewnętrznej instalacji
wodociągowej hydrantowej - rzut II piętra

Projektant:
mgr inż. Łukasz Olszewski
Uprawnienia budowlane nr
MAZ/0048/PWOS/12

Podpis.

Sprawdzający:
mgr inż. Daniel Smoliński
Uprawnienia budowlane nr
MAZ/0080/PWOS/13

Podpis:

Data opracowania:
8 listopada
2019r.

Skala
1:100

Nr rysunku
3

Nr strony: