

ODPIS z dnia 31.07.2015
Wołomin dnia 08.07.2015

Starosta Wołomiński
ul. Prądyńskiego 3
05-200 Wołomin

Protokół z narady koordynacyjnej w sprawie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Znak Sprawy: **PODK.6630.546.2015**

Data wpływu wniosku: 01.07.2015

Sposób przeprowadzenia narady koordynacyjnej : SPOTKANIE (posiedzenie)
Miejsce przeprowadzenia narady koordynacyjnej : Wołomin ul. Powstańców 8/10

Lokalizacja obiektu: obr. Krusze gm. Klembów
Przedmiot narady: sieć wodociągowa z przyłączami

Wnioskodawca: Usługi Inwestycyjne Inżynieria Sanitarna Kuciel Jerzy
Inwestor: Gmina Klembów

Przewodniczący Narady: Bożena Kowalewska - Główny Specjalista
w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Uwagi i zalecenia uczestników narady koordynacyjnej:

1. Przewodniczący Narady:

- Przy punktach osnowy geodezyjnej prace ziemne wykonywać z zachowaniem szczególnej ostrożności nie naruszając ich posadowienia. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia po zakończonej inwestycji punkty osnowy należy wznović lub odtworzyć przez jednostkę wykonawstwa geodezyjnego.

2. WID

- Należy uzyskać decyzję na umieszczenie urządzenia w pasie drogowym od zarządzającego ulicą (drogą).
- Przed przystąpieniem do robót należy uzyskać decyzję na zajęcie pasa drogowego od zarządzającego (zarządzających) ulicą (ulicami).
- Przejście przez jezdnię ulicy (drogi) wykonać bez naruszania jej konstrukcji.
- Przed przystąpieniem do realizacji projektu uzgodnić z Powiatowym Inspektorem Ruchu Drogowego sposób zabezpieczenia miejsca robót.
- Przed przystąpieniem do robót w pasie drogowym należy opracować projekt organizacji ruchu na czas budowy. Projekt uzgodnić z Powiatowym Inspektorem Ruchu Drogowego.

3. PSG sp.z o.o. - w miejscu (miejscach) skrzyżowania (skrzyżowań) z siecią gazową prace ziemne wykonywać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności. Przed przystąpieniem do robót zgłosić nadzór techniczny do Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział w Warszawie, ul. Równoległa 4A, 02-235 Warszawa, Tel: (22) 667-33-51.

4. W miejscu skrzyżowań z kablami eN prace ziemne wykonać ręcznie. Skrzyżowania wykonać zgodnie z normą N SEP-E-004. Rozpoczęcie prac zgłosić w Re Wyszaków ul. Pułtuska 116.

5. WOŚ

- Prace ziemne w zasięgu koron drzew należy wykonywać ręcznie lub metodą bezwykopową bez uszkadzania korzeni.