

LEGENDA:

1.Kocioł gazowy moc–125,0kW
2.Zawór bezpieczeństwa 1"
3.Naczynie wzbiorcze poj. 300dm3
3a.Naczynie wzbiorcze poj. 140dm3
4.Złącze samoodcinające 1"
5.Pompa obiegowa Q–4,0m3/h H–5,0m
6.Pompa obiegowa Q–7,0m3/h H–8,0m
7.Pompa obiegowa Q–6,0m3/h H–8,0m
8.Pompa obiegowa Q–5,0m3/h H–6,0m
9.Pompa obiegowa Q–7,0m3/h H–6,0m
10.Pompa cyrkulacyjna Q–4,0m3/h H–5,0m
11.Sprzęgło hydrauliczne DN80
12.Rozdzielacz na 4 obiegi DN100
13.Wymiennik płytowy o mocy 110kW
14.Zawór kulowy, gwintowy 1/2" ze złączką do węża
15.Zawór trójdrogowy z siłownikiem DN40
16.Zawór zwrotny gwintowany EA 1 1/2"
17.Zawór bezpieczeństwa 3/4"
18.Naczynie przeponowe o poj. 33l
19.Zawór kulowy gwintowany 3/4"
20a.Zawór kulowy gwintowany 1 1/4"
20.Zawór kulowy gwintowany 1 1/2"
21.Zawór kulowy gwintowany 2"
22.Zawór kulowy gwintowany 3"
23.Filtr siatkowy gwintowany 3/4"
24.Filtr siatkowy gwintowany 2"
25.Zawór zwrotny gwintowany 3/4"
26.Zawór zwrotny gwintowany 2"
27.Zabezpieczenie stanu wody
28.Zasobnik CWU poj. 750dm3
29.Odpowietrznik połautomatyczny
30.Pompa ciepła 2,5 kW do przygotowania c.w.u
31.Automatyczny kompaktowy zmiękczacz wody
TM. Termomanometr z króćcem1/2", średnica tarczy ø 80, zakres 0–6 bar
M. Manometr z króćcem 1/2", średnica tarczy ø 80, zakres 0–6 bar

JEDNOSTKA PROJEKTOWA	JOTBE inż. Jacek Błaszczyk 63-220 Kotlin ul. Krasickiego 7						
INWESTOR	GMINA KLEMBÓW 05-205 KLEMBÓW UL. ŻYMIRSKIEGO 38						
OBIEKT	ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ I NADBUDOWĄ IST. BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ ORAZ BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ.						
ETAP	ETAP III, II, I						
ADRES BUDOWY	05-205 KLEMBÓW DOBCZYN UL. MAZOWIECKA 67 DZ. NR 348/2						
TYTUŁ RYSUNKU	SCHEMAT TECHNOLOGICZNY KOTŁOWNI						
BRANŻA PROJEKTU	SANITARNA	DATA WYKONANIA	03.2017	SKALA RYSUNKU		NR RYSUNKU	S20
AUTOR PROJEKTU							
PROJEKTANT		SPRAWDZAJĄCY		ASYSTENT PROJEKTANTA			
mgr inż. Dariusz Zdanek Uprawniony na podstawie zaświadczenia Nr uprawnień w zakresie: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych Nr uprawnień: WA/0101/BP/WO/0116		mgr inż. Bartosz Wolniak Uprawniony na podstawie zaświadczenia Nr uprawnień w zakresie: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych Nr uprawnień: WA/0101/BP/WO/0114					