

INSTALACJA HYDRANTOWA PEØ63

ZAWÓR ANTYSKA ŻENIOWY TYPU EA DN50 NA RUROCIĄGU ZASILAJĄCYM INSTALACJĘ HYDRANTOWĄ

PEØ63

DN50

Ø50

ZAWÓR PIERWSZEŃSTWA VV300/VV100 DN40 FIRMY HONEYWELL ODCINAJĄCY PRZEPŁYW WODY UŻYTKOWEJ W CZASIE POŻARU

SCHEMAT WYKONANIA PODŁĄCZENIA WPUSTU PODŁOGOWEGO



SCHEMAT PODŁĄCZENIA HYDRANTU HP25



SCHEMAT PODEJŚCIA DO BATERII W WĘZŁACH SANITARNYCH



SCHEMAT PODEJŚCIA DO ZAWORÓW CZERPALNYCH



LEGENDA:

- kanalizacja sanitarna
- ciepła woda użytkowa
- zimna woda użytkowa
- ciepła woda cyrkulacyjna
- woda hydrantowa
- zawór kulowy odcinający
- kratka ściekowa
- PK pion kanalizacji sanitarnej
- zawór czerpalny z końcówką na wąż
- zawór antyskażeniowy typu EA

Dla pionów wody użtkowej
PW wykonać bruzdę 20x6cm

PRZEJŚCIE INSTALACYJNE POMIĘDZY POSZCZEGÓLNYMI STREFAMI POŻAROWYMI NALEŻY WYKONĆ O SZCZELONOŚCI I IZOLACYJNOŚCI OGNIOWEJ O ODPOWEDNIEJ KLASIE

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

Numer pom.	Nazwa pomieszczenia	Materiał posadzki	Powierzchnia [m2]
NR20	wc personelu	gres	4.35
NR25	magazyn	gres	3.29
NR101	wiatrolap	gres	5.63
NR102	szfa gosp.	gres	3.16
NR103	komunikacja	gres	155.56
NR104	sala dydaktyczna	PCV	63.29
NR105	sanitariat	gres	8.44
NR106	sala dydaktyczna	PCV	63.25
NR107	sanitariat	gres	9.26
NR108	sanitariat	gres	9.08
NR109	sala dydaktyczna	PCV	62.93
NR110	sala dydaktyczna	PCV	63.41
NR111	sanitariat	gres	9.61
NR112	sanitariat	gres	9.58
NR113	sala dydaktyczna	PCV	63.00
NR114	szatnia	gres	12.98
NR115	szatnia	gres	13.49
NR116	szatnia	gres	13.49
NR117	szatnia	gres	13.49
NR118	szatnia	gres	12.41
NR119	pom.socjalne	gres	13.64
NR121	jadalnia	gres	43.05
NR122	wydaw.posiłków	gres	4.96
NR123	zmywalnia	gres	4.70
NR124	kl.schodowa A	gres	16.23
NR125	kl.schodowa B	gres	5.84
NR126	komunikacja	gres	83.55
NR127	pom.porządkowe	gres	3.51
NR128	sanitariat	gres	3.81
NR129	pom.socjalne	gres	5.35
NR130	pokój trenera	gres	8.63
NR131	sanitariun NP	gres	6.96
NR132	wiatrolap	gres	4.50
NR133	wc męskie	gres	4.92
NR134	wc damskie	gres	5.17
NR135	szatnia damska	PCV	14.971
NR136	sanitariat damski	PCV	14.72
NR137	sanitariat męski	PCV	14.37
NR138	hall	gres	17.96
NR139	szatnia	gres	15.20
NR140	sala do aerobiku	PCV	74.36
Razem			936.1

UWAGA:
do obliczeń powierzchni użytkowej przyjęto gr. tynku = 2,0cm
powierzchnię pomieszczeń liczono w osi ścian działowych

JEDNOSTKA PROJEKTOWA	JOTBE inż. Jacek Błaszczyk 63-220 Kotlin ul. Krasickiego 7						
INWESTOR	GMINA KLEMBÓW 05-205 KLEMBÓW UL. ŻYMIRSKIEGO 38						
OBIEKT	ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ I NADBUDOWĄ IST. BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ ORAZ BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ.						
ETAP	ETAP II - ROZBUDOWA SZKOŁY						
ADRES BUDOWY	05-205 KLEMBÓW DOBCZYN UL. MAZOWIECKA 67 DZ. NR 348/2						
TYTUŁ RYSUNKU	INSTALACJA WODY ZIMNEJ, CIEPŁEJ - PARTER						
BRANŻA PROJEKTU	SANITARNA	DATA WYKONANIA	03.2017	SKALA RYSUNKU	1:100	NR RYSUNKU	S6
AUTOR PROJEKTU							
PROJEKTANT	SPRAWDZAJĄCY	ASYSTENT PROJEKTANTA					
mgr inż.Jacek Jacek Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych Nr uprawnień WKP/0136/PWOD/15	mgr inż.Jacek Jacek Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych Nr uprawnień WKP/0136/PWOD/15						