LEGENDA:

Lp.	Symbol:	Opis:
1	1	Oprawa ze źródłem LED natynkowa IP54 LED 18W DPAL 4000K strum. świetlny 1400lm
2	3	Oprawa ze źródłem LED natynkowa IP65 LED 24W DPAL 4000K strum. świetlny 1850lm
3	5	Oprawa ze źródłem LED natynkowa IP44 LED 48W DPAL 4000K strum. świetlny 4200lm
4	6	Oprawa ze źródłem LED natynkowa IP44 LED 60W DPAL 4000K strum. świetlny 4900lm
5	7	Oprawa ze źródłem LED natynkowa IP44 LED 32W PRM 4000K strum. świetlny 3200lm
6	8	Oprawa ze źródłem LED natynkowa IP44 LED 60W PRM 4000K strum. świetlny 6200lm
7		Oprawa ze źródłem LED natynkowa IP65 Plafon LED 24W, IP65 strum. świetlny 1850lm
8	EW1	Oprawa ewakuacyjna - kierunkowa z piktogr. LED 16x0.1W, IP20 z modułem AW - AT 1h
9	EW2	Oprawa awaryjna przeznacz. do niskich temp. LED 4x1W, IP65 z modułem AW - AT 1h
10	AW1	Oprawa awaryjna LED -okrągła LED 3x1W, IP20 z modułem AW - AT 1h, n/t
11	AW3	Oprawa awaryjna LED -okrągła LED 4x1W, IP20 z modułem AW - AT 1h, p/t
12		Łącznik seryjny świecznikowy 230V IP20
13		Łącznik pojedynczy 230V IP20
14		Łącznik 'schodowy' 230V IP20
15		Łącznik 'krzyzowy' 230V IP20
16	p.poz.	Przycisk przeciwpozarowy

Układ sieci: TN-S
- instalacja oświetleniowa przewodem 3x1,5 mm2
- instalacja gniazd 230V przewodem 3x2,5 mm2

Instalacje elektryczną wykonać jako podtynkową:
Ochrona od porażeń: szybkie wyłączenie

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

Numer pom.	Nazwa pomieszczenia	Materiał posadzki	Powierzchnia [m2]
NR20	wc personelu	gres	4.35
NR25	magazyn	gres	3.29
NR101	wiatrołap	gres	5.63
NR102	szfa gosp.	gres	3.16
NR103	komunikacja	gres	125.56
NR104	sala dydaktyczna	PCV	63.29
NR105	sanitariat	gres	8.44
NR106	sala dydaktyczna	PCV	63.25
NR107	sanitariat	gres	9.26
NR108	sanitariat	gres	9.08
NR109	sala dydaktyczna	PCV	62.93
NR110	sala dydaktyczna	PCV	63.41
NR111	sanitariat	gres	9.61
NR112	sanitariat	gres	9.58
NR113	sala dydaktyczna	PCV	63.00
NR114	szatnia	gres	12.98
NR115	szatnia	gres	13.49
NR116	szatnia	gres	13.49
NR117	szatnia	gres	13.49
NR118	szatnia	gres	12.41
NR119	pom.socjalne	gres	13.64
NR121	jadalnia	gres	43.05
NR122	wydaw.posiłków	gres	4.96
NR123	zmywalnia	gres	4.70
NR124	kl.schodowa A	gres	16.23
NR125	kl.schodowa B	gres	5.84
NR126	komunikacja	gres	83.55
NR127	pom.porządkowe	gres	3.51
NR128	sanitariat	gres	3.81
NR129	pom.socjalne	gres	5.35
NR130	pokój trenera	gres	8.63
NR131	sanitariat NP	gres	6.96
NR132	wiatrołap	gres	4.50
NR133	wc męskie	gres	4.92
NR134	wc damskie	gres	5.17
NR135	szatnia damska	PCV	14.971
NR136	sanitariat damski	PCV	14.72
NR137	sanitariat męski	PCV	14.37
NR138	holl	gres	17.96
NR139	szatnia	gres	15.20
NR140	sala do aerobiku	PCV	74.36
Razem			936.1

UWAGA:
do obliczeń powierzchni użytkowej przyjęto gr. tynku = 2,0cm
powierzchnię pomieszczeń liczono w osi ścian działowych

JEDNOSTKA PROJEKTOWA	JOTBE inż. Jacek Błaszczyk 63-220 Kotlin ul. Krasickiego 7						
INWESTOR	GMINA KLEMBÓW 05-205 KLEMBÓW UL. ŻYMIRSKIEGO 38						
OBIEKT	ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ I NADBUDOWĄ IST. BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ ORAZ BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ROZBUDOWA SZKOŁY - ETAP I						
ADRES BUDOWY	05-205 KLEMBÓW DOBCZYN UL. MAZOWIECKA 67 DZ. NR 348/2						
TYTUŁ RYSUNKU	RZUT INSTALACJI OŚWIETLENIA - PARTER						
BRANŻA PROJEKTU	ELEKTRYCZNA	DATA WYKONANIA	03.2017	SKALA RYSUNKU	1:100	NR RYSUNKU	E6
AUTOR PROJEKTU							
PROJEKTANT	SPRAWDZAJĄCY	ASYSTENT PROJEKTANTA
mgr inż. Karol Jarczak Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności sieci , inst. i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych Nr uprawnień, WKP/0167/POOE/12	mgr inż. Tomasz Daszyński Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych nr uprawnień, 7131-7132/71/PW/2002	