





Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego ul. Słonecznej i ul. Radzywińskiej w Starym Kraszewie.

ul. Słoneczna

- 1) Długość drogi, na której należy wybudować oświetlenie ~ 1100,00 m,
- 2) Zasilanie oświetlenia należy wykonać z istniejącego słupa oświetleniowego znajdującego się na działce 944/16 obręb Kraszew Stary,
- 3) Linia oświetlenia napowietrzna – kabel ASX SN 2X25 na całej długości,
- 4) Słupy betonowe, wysokości 8m z wysięgnikiem jednoramiennym z wykorzystaniem słupów istniejących,
- 5) Zaprojektować oprawy sodowe o mocy 70W z układem soczewkowym,
- 6) Podczas projektowania i lokalizacji słupów betonowych wziąć pod uwagę zapisy w planie miejscowym oraz linię rozgraniczającą.
- 7) Uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę lub skutecznego zgłoszenia robót budowlanych.
- 8) Podczas projektowania należy wziąć pod uwagę przygotowywany projekt ścieżki rowerowej wraz z chodnikiem w ul. Słonecznej w kierunku Wołomina.
- 9) Podczas projektowania należy wziąć pod uwagę linie wysokiego napięcia i średniego napięcia.