



**Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego ul. Jana Pawła II
w Nowym Kraszewie.**

ul. Jana Pawła II

- 1) Długość drogi, na jakiej należy wybudować oświetlenie ~ 840,00 m,
- 2) Zasilanie oświetlenia należy wykonać z istniejących słupów oświetleniowych,
- 3) Linia oświetlenia napowietrzna – kabel ASX SN 2X25 na całej długości,
- 4) Słupy betonowe, wysokości 8m z wysięgnikiem jednoramiennym,
- 5) Zaprojektować oprawy sodowe o mocy 70W z układem soczewkowym,
- 6) Podczas projektowania i lokalizacji słupów betonowych wziąć pod uwagę zapisy w planie miejscowym oraz linię rozgraniczającą.
- 7) Uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę lub skutecznego zgłoszenia robót budowlanych.
- 8) Podczas projektowania oświetlenia należy wziąć pod uwagę przygotowywany projekt przebudowy ul. Leśnej wraz z skrzyżowaniem z ulicą powiatową,
- 9) Podczas projektowania oświetlenia należy wziąć pod uwagę przygotowywany projekt ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej ul. Jana Pawła II,