

Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego ul. Zacisze,
Brzozowa, Łakowa, Dworska i Wierzbowa w Dobczynie.

ul. Zacisze, Dworska i Wierzbowa

- 1) Długość drogi, na której należy wybudować oświetlenie ~ 770,00 m,
- 2) Zasilanie oświetlenia należy wykonać z istniejących słupów oświetleniowych,
- 3) Linia oświetlenia napowietrzna – kabel ASX SN 2X25 na całej długości
- 4) Słupy betonowe, wysokości 8m z wysięgnikiem jednoramiennym,
- 5) Zaprojektować oprawy sodowe o mocy 70W z układem soczewkowym,
- 6) Podczas projektowania i lokalizacji słupów betonowych wziąć pod uwagę zapisy w planie miejscowym oraz linię rozgraniczającą.
- 7) Uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę lub skutecznego zgłoszenia robót budowlanych.

