Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego ul. Kwiatowej w Klembowie.

ul. Kwiatowa

1) Długość drogi, na jakiej należy wybudować oświetlenie ~ 90,00 m,
2) Zasilanie oświetlenia należy wykonać z istniejącego słupa oświetleniowego znajdującego się na działce 617/1 obręb Klembów,
3) Linia oświetlenia napowietrzna – kabel ASX SN 2X25 na całej długości,
4) Słupy betonowe, wysokości 8m z wysięgnikiem jednoramiennym,
5) Zaprojektować oprawy sodowe o mocy 70W z układem soczewkowym,
6) Podczas projektowania i lokalizacji słupów betonowych wziąć pod uwagę zapisy w planie miejscowym oraz linię rozgraniczającą.
7) Uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę lub skutecznego zgłoszenia robót budowlanych.

Opracowano w systemie GEO-MAP