



WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 1:

Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Klembów i budynku Zespołu Szkół w Ostrówku.

W związku ze złożonymi przez Wykonawców wnioskami o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), Zamawiający zamieszcza treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1

W zapytaniu prosiłem o zestawienie elementów systemu detekcji gazu w odpowiedzi brak zestawienia. W projekcie i przedmiarze nie ma mowy o zaworze elektromagnetycznym proszę o wyjaśnienie czy zawór również wchodzi w zakres zamówienia jeśli tak to proszę o podanie średnicy.

Odpowiedz nr 1

Zestawienie jest w kosztorysie i przedmiarze robót , opis wyposażenia jest w części opisowej.
Tak zawór wchodzi w zestawienie systemu detekcji gazu - przedmiar został uzupełniony

Pytanie nr 2

W projekcie pierwotnym jest inny schemat technologiczny kotłowni niż zamawiający umieścił w odpowiedziach. Proszę o informacje który schemat jest obowiązujący. Oraz o zamieszczenie konkretnego zestawienia elementów kotłowni wraz z podaniem parametrów.

Odpowiedz nr 2

Zamawiający zamieścił poprawioną dokumentację.

Pytanie nr 3

Proszę o potwierdzenie jaką moc kotłów zamawiający przewidział. Czy projektant miał na myśli 2 kotły o mocy 42-260 każdy? Skąd wynika taka duża moc? Opis w projekcie nie precyzuje tego w sposób jasny,



Odpowiedz nr 3

Zamawiający potwierdza, należy dostarczyć i zamontować 2 kotły zgodnie ze specyfikacją zawartą w projekcie o mocy 42-260 kW.

Pytanie nr 4

W zapytaniu prosiłem o rysunek komina a zamawiający umieścił rysunek nie całego komina lecz tylko elementów przy kotle. Proszę o zamieszczenie całego rysunku komina wraz z podaniem średnic

Odpowiedz nr 4

Nie dysponujemy rysunkiem komina w projekcie jest zestawienie elementów kominowych.

W związku z rozbieżnościami pomiędzy dokumentacją projektową, przedmiarami robót, i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, Zamawiający w załączeniu do niniejszej informacji załącza poprawioną dokumentację budowlaną.

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 w zw. z art. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), Zamawiający informuje, iż dokonuje modyfikacji treści Rozdz. XV SIWZ - **Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert**, w taki sposób, że zamiast zapisu:

Składanie ofert:

miejsce: Biuro Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Klembów (parter),
ul. Gen. Fr. Żymirskiego 38, 05-205 Klembów.

termin: do dnia 07-06-2017 r. do godziny 09.00

Otwarcie ofert:

miejsce: siedziba Zamawiającego: Sala konferencyjna Urzędu Gminy Klembów
(I piętro), ul. Gen. Fr. Żymirskiego 38, 05-205 Klembów.

termin: dnia 07-06-2017 r. godz. 09.15

Zamawiający wprowadza następujący zapis:

Składanie ofert:

miejsce: Biuro Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Klembów (parter),
ul. Gen. Fr. Żymirskiego 38, 05-205 Klembów.

termin: do dnia 09-06-2017 r. do godziny 09.00

(wprowadzona zmiana do SIWZ)

Otwarcie ofert:



GMINA KLEMBÓW
ul. Gen. Fr. Żymirskiego 38, 05-205 Klembów

miejsce: siedziba Zamawiającego: Sala konferencyjna Urzędu Gminy Klembów
(I piętro), ul. Gen. Fr. Żymirskiego 38, 05-205 Klembów.

termin: dnia 09-06-2017 r. godz. 09.15

(wprowadzona zmiana do SIWZ)

Pozostałe zapisy nie ulegają zmianie.

Wprowadzona zmiana w specyfikacji istotnych warunkach zamówienia powoduje zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.

/-/ Rafał Mathiak

Wójt Gminy Klembów