0.24 hala sportowa

(oddzielne opracowanie)

Zespół Szkół, Ostrówek – Lista opraw – PARTER			
Indeks	Producent	opis	Ilość
1		LED CLSM, barwa 840, PIP, CLI ↓, kolor WH, CE, ENEC, 30W, zak. Tem. +10 do +25 C, waga 3,1kg, IP20, IK20, 2700 lm, 90 lm/w Z oprawy, RA>=80, 4000K, L70B50 – 50000h	85
2		LED CW, 4000lm, 4000K, 840, PSU,PC, IP 65, IK08,ENEC, 105lm/W, 38W, 1200mm, IEC-L70B50-50000h, 1,53kg, CLI (I)	14
3		LED CLSM, 2 szt. źródła światła, barwa 840, PIP, CLI ↓, kolor WH, CE, ENEC, 22,5W, zak. Tem. +10 do +25 C, waga 3,1kg, IP20, IK20, 2700 lm, 120 lm/w z oprawy, RA>=80, 4000K, L70B50 – 50000h, Klosz/soczewki VAR-PC [zmienna matryca liniowych soczewek w paliwgranowym kloszu]. Zakres temperatury otoczenia +10 do +40°C.	48
4		LED CW, 1600lm, 4000K, PC, 840, PSR, WH, IP 65, IK10,CE, 67lm/W, 24 W, RA ≥80, 0,344H120, IEC-L70B50-50000h, 1,65 kg, CLI (I)	67
5		LED EFIX, TL5, IP 20,CE, 80 W, WH, L1541H67,01, 3,7 kg, CLI (I), Kombipack – K, Osprzęt HF Standard, Typ optyki A [asymetryczny odbłyśnik], Rozsył światła DIR	8
16		LED CLWM , barwa 840, PSR, PIP (złączka), kolor GR, CE, IP65, IK10, 500m, 63 lm/W z oprawy, 4000K, 8 W, L70B50 – 50000h, zakr tem. -20 do +35, waga ~0,750 kg, H85mmØ298mm	6

INWESTOR:	*GMINA KLEMBÓW*
NAZWA PROJETKU:	*PROJEKT WYMIANY OPRAW*
NAZWA RYS:	*RZUT PARTERU*

ZESPÓŁ PROJEKTOWY		PODPIS	SKALA	N.O.
PROJEKTANT	KRZYSZTOF MAŃKO		DATA	MARZEC 2017
ASYSTENT PROJEKTANTA	ŁUKASZ MLAWA		NR RYS.	2