

0.24 hala sportowa

(oddzielne opracowanie)

Zespół Szkół, Ostrówek – Lista opraw – PARTER			
Indeks	Producent	opis	Ilość
1		barwa 840, PIP, CLI I, kolor WH, CE, ENEC, 30W, zak. Tem. +10 do +25 C, waga 3,1kg, IP20, IK20, 2700 lm, 90 lm/w Z oprawy, RA>=80, 4000K, L70B50 – 50000h	85
2		4000lm, 4000K, 840, PSU,PC, IP 65, IK08,ENEC, 105lm/W, 38W, 1200mm, IEC-L70B50-50000h, 1,53kg, CLI (I)	14
3		2 szt. źródła światła, barwa 840, PIP, CLI I, kolor WH, CE, ENEC, 22,5W, zak. Tem. +10 do +25 C, waga 3,1kg, IP20, IK20, 2700 lm, 120 lm/w z oprawy, RA>=80, 4000K, L70B50 – 50000h, Klosz/soczewki VAR-PC [zmienna matryca liniowych soczewek w poliwęglanowym kloszu], Zakres temperatury otoczenia +10 do +40°C.	48
4		1600lm, 4000K, PC, 840, PSR, WH, IP 65, IK10,CE, 67lm/W, 24 W, RA ≥80, G344H120, IEC-L70B50-50000h, 1,65 kg, CLI (I)	67
5		TL5, IP 20,CE, 80 W, WH, L1541H67,01, 3,7 kg, CLI (I), Kombipack – K, Osprzęt HF Standard, Typ optyki A [asymetryczny odbłyśnik], Rozsyf światła DIR	8
16		barwa 840, PSR, PIP (złączka), kolor GR, CE, IP65, IK10, 5001m, 63 lm/W z oprawy, 4000K, 8 W, L70B50 – 50000h, zakr tem. -20 do +35, waga -0,750 Kg, H85mmQ298mm	6

INWESTOR:	*GMINA KLEMBÓW*			
NAZWA PROJETKU:	*PROJEKT WYMIANY OPRAW*			
NAZWA RYS:	*RZUT PARTERU*			
ZESPÓŁ PROJEKTOWY		PODPIS	SKALA	N.D.
PROJEKTANT	KRZYSZTOF MAŃKO		DATA	MARZEC 2017
ASYSTENT PROJEKTANTA	ŁUKASZ NEJMAN		NR RYS.	2