



- Oznaczenia
- zasilanie
 - powrót
- Rurociągi zasilanie/powrót ze stali węglowej zewnętrznie cynkowanej łączonych w technologii zaprasowywanych złączek
- CV22H - oznaczenie typu grzejnika o wysokości H i długości L
- zawór odpowietrzający
 - zawór równoważący kątowny z płynną nastawą wstępną, z króćcami pomiarowymi umożliwiającymi pomiar spadku ciśnienia, przepływu i temperatury. Z możliwością wykonania blokady nastawy oraz z funkcją odcięcia.
 - zawór kulowy

MIROSLAW BURTA
ZAKŁAD USŁUGOWY
08-110 SIEDLCE, UL.GRABIANOWSKA 23

REMONT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I
CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ BUDYNKU SZKOŁY
PODSTAWOWEJ W STARYM KRASZEWIE

ROZWINIĘCIE INSTALACJI co

RYSunek 4	SKALA: —
MIEJSCE I DATA:	SIEDLCE, SIERPIEŃ 2020
INWESTOR:	LOKALIZACJA:
Gmina Klembów; ul. Gen. Fr.Żymyńskiego 38; 05-205 Klembów	dziśka nr ewid. 362 ul. Żymyńskiego 68 05-205 Klembów
PROJEKTANT:	PODPIS:
Zygmunt Bombiński upr. nr.GP.7342/47/43/91	
OPRACOWAŁ:	PODPIS:
inż. Michał Romaniak	