





naklejka znak "HYDRANT"



naklejka znak "GAŚNICA"



UWAGA:
HYDRANTY WEWNĘTRZNE TYP PN-EN 671-1(hydranty 25) SĄ MONTOWANE W SIECI INSTALACYJNEJ 1"
Z ZAWOREM HYDRANTOWYM 25.
W HYDRANTACH TYP PN-EN 671-1 ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ PODŁĄCZENIA ZAWORU 52 PRZY SIECI INSTALACYJNEJ 2"

08-110 SIEDŁCE, UL.GRABIAŃSKA 23	
REMONT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W STARYM KRASZEWIE	
SCHEMAT HYDRANTU P.POŻ.	
RYСУNEK 6	SKALA: -
MIEJSCE I DATA:	SIEDŁCE, SIERPIEŃ 2020
INWESTOR:	LOKALIZACJA:
Gmina Kienbów, ul. Gen. Fr.Żymyńskiego 38, 05-205 Kienbów	
PROJEKTANT:	PODPIS:
Zygmunt Bombiński upr. nr.GP.7342/47/43/91	
OPRACOWAŁ:	PODPIS:
inż. Michał Romanik	