



LEGENDA

- OPRAWA TYPU PŁAFON LED 390MM 840 BIAŁY (2550 lm: 22.0 W)
- OPRAWA TYPU PŁAFON LED 390MM 840 (1520 lm: 14.0 W)
- OPRAWA TYPU RASTER LED LONG N x2 1195x140mm 3500lm 840 BIAŁY MAT (31W) (3500 lm: 34.2 W)
- OPRAWA TYPU RASTER LED LONG N x2 1195x140mm 5400lm 840 BIAŁY MAT (49W) (5400 lm: 53.4 W)
- OPRAWA TYPU RASTER LED LONG N x4 1195x170mm 7000lm 840 BIAŁY MAT (62W) (7000 lm: 68.4 W)
- OPRAWA TYPU BELKA LED 1150 mm 5750 lm IP66 840 (39W) (5750 lm: 41.0 W)
- OPRAWA TYPU BELKA LED 1450 mm 7200 lm IP66 840 (49W) (7200 lm: 50.9 W)
- OPRAWA AWARYJNA FUNKCJA OTWARTA CS LED 2W 250lm NM AT
- OPRAWA AWARYJNA FUNKCJA KORYTARZOWA CSC LED 2W 260lm NM AT
- OPRAWA LED 3700lm PRM II kl. IP20 592x592mm 840 (24W) (3700 lm: 25.0 W)
- OPRAWA Z CZUJNIKIEM RUCH RCR LED 4700lm PRM RCR II kl. IP20 592x592mm 840 (32W) (4700 lm: 32.0 W)
- OPRAWA TYPU BELKA LED 1230mm 3600lm IP66 840 (23W) (3600 lm: 23.7 W)
- OPRAWA TYPU BELKA LED 1510mm 5000lm IP66 840 (30W) (5000 lm: 32.0 W)
- OPRAWA AWARYJNA DO PRACY NA ZEWNĄTRZ IP 65 PRACA AWARYJNA 2,5W, 185 lm
- OPRAWA AWARYJNA KIERUNKOWA LED PRACA SIEDZIWÓ-AWARYJNA 300 cd/m2

PV-DC ROZDZIELNIA PV-DC

AC DC INWERTER FOTOWOLTAICZNY

PRZYCIŚK P.POŻ WG-1S



MIROSLAW BURTA
ZAMIAŁ USŁUGOWY
08-110 SIENICE, UL. GRABANOWSKA 23

Montaż instalacji OZE - fotowoltaika o mocy 19kw
Remont instalacji oświetlenia budynku w budynku Szkoły
Podstawowej w Starym Kraszewie przy ul. Szkolnej 5

RZUT PIĘTRA - WYMIANA OŚWIELENIENIA	
RYSunEK NR 7	SKALA: 1:100
MIĘSCE I DATA:	SIENICE, SIERPIEŃ 2020
INWESTOR:	LOKALIZACJA:
Gmina Kłomibów : ul. Gen. Fr. Żymirskiego 38 : 05-205 Kłomibów	działki nr ewid. 982 Ul. Szkolna 5 05-205 Stary Kraszew
AUTOR PROJEKTU:	PODPIS:
MGR INŻ. Marcin Burtę MAJ/0104/PWB/19 sp. z ograniczoną w branży elektrycznej bez ograniczeń	