



WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 1:

Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Karolew

W związku ze złożonymi przez Wykonawców wnioskami o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), Zamawiający zamieszcza treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

- Pytanie nr 1** *Jaką metodą należy wykonać sieć wodociągową? Wykopem otwartym, czy przewiertem sterowanym?*
- Odpowiedz nr 1** Zgodnie z załączonymi planami sytuacyjnymi załączonymi do przetargu należy wykonać metodą przewiertu sterowanego i wykopu otwartego.
- Pytanie nr 2** *Jaki typ rury należy zastosować do wodociągu budowanego wykopem otwartym?*
- Odpowiedz nr 2** Dla wykopów otwartych PE100 SDR17 PN10 o średnicy 110mm.
- Pytanie nr 3** *Jaki typ rury należy zastosować do wodociągu budowanego przewiertem sterowanym?*
- Odpowiedz nr 3** Dla przewiertów sterowanych PE100 SDR17 PN10 o średnicy 110mm RC dwuwarstwowe.
- Pytanie nr 4** *Jaki typ żeliwa należy zastosować?*
- Odpowiedz nr 4** Do inwestycji należy zastosować trójniki, zasuwki, hydranty i wszystkie kształtki z żeliwa sferoidalnego
- Pytanie nr 5.** *Jakie rozwiązanie techniczne należy zastosować przy wcinie przyłączy do wodociągu?*
- Odpowiedz nr 5** Przy wcinie przyłącza do wodociągu należy zastosować opaski przyłączeniowe na rurociągach.



-
- Pytanie nr 6.** *Czy przejście pod torami PKP wchodzi w zakres przetargu? Jeśli tak to prosimy o udostępnienie dokumentacji?*
- Odpowiedz nr 6.** Odcinek sieci wodociągowej pod torami kolejowymi PKP nie wchodzi w zakres przetargu.
- Pytanie nr 7** *Jaki typ hydrantów przewidział Zamawiający?*
- Odpowiedz nr 7** Hydranty nadziemne sztywne z żeliwa sferoidalnego z podwójnym zamknięciem kulowym
- Pytanie nr 8.** *Czy wykonawca będzie zwolniony z opłat za zajęcie pasa drogowego?*
- Odpowiedz nr 8** Przy sporządzaniu oferty nie należy uwzględniać opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), Zamawiający informuje, iż dokonuje modyfikacji treści SIWZ, w taki sposób, że:

Rozdział XI ust. 9 SIWZ – Opis sposobu przygotowania ofert, który otrzymuje brzmienie:

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do momentu otwarcia ofert. Ofertę należy oznaczyć w następujący sposób:

ZP.271.2.9.2016

Urząd Gminy Klembów

ul. Gen. Fr. Żymirskiego 38, 05-205 Klembów

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na:

Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Karolew

Nie otwierać przed dniem 22-07-2016 r., przed godz. 10:15

Rozdział XII SIWZ – Miejsce i termin otwarcia ofert, który otrzymuje brzmienie:

Składanie ofert:

miejsce: Biuro Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Klembów (parter),
ul. Gen. Fr. Żymirskiego 38, 05-205 Klembów.

termin: do dnia 22-07-2016 r. do godziny 10.00

Otwarcie ofert:

miejsce: siedziba Zamawiającego: Sala konferencyjna Urzędu Gminy Klembów
(I piętro), ul. Gen. Fr. Żymirskiego 38, 05-205 Klembów.



GMINA KLEMBÓW
ul. Gen. Fr. Żymirskiego 38, 05-205 Klembów

termin: dnia 22-07-2016 r. godz. 10.15

Pozostałe zapisy nie ulegają zmianie.

Z up. Wójta Gminy Klembów

/-/ Agnieszka Sosnowska

Sekretarz Gminy Klembów