



# Gmina Klembów

Ul. Gen. Fr. Żymirskiego 38, 05-205 Klembów  
tel. (29) 753-88-00, fax. (29) 777-90-85, e-mail: [urząd@klembow.pl](mailto:urząd@klembow.pl), [www.klembow.pl](http://www.klembow.pl)

Postępowanie nr: ZP.271.1.16.2021

Klembów, dnia 20.08.2021 r.

## WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 1:

### **Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Klembów**

W związku ze złożonymi przez Wykonawców wnioskami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2021r., poz. 1129 z późn. zm.), Zamawiający – Gmina Klembów, zamieszcza treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do ww. postępowania:

#### **Pytanie nr 1:**

„W związku z udziałem naszej firmy w postępowaniu przetargowym na „Budowę oświetlenia ulicznego na terenie gminy Klembów” zwracam się z prośbą o wyjaśnienie pewnych rozbieżności. W zakresie robót zamówienia w miejscowości Dobczyn, ul. Brzozowa i ul. Łąkowa jest przewidziany montaż linii kablowej nN. Według opisu, zestawienia materiałowego zawartego w projekcie przeznaczony jest do montażu kabel YAKXS o przekroju 4x25mm<sup>2</sup>, zaś na schemacie jednokreskowym o przekroju 4x35mm<sup>2</sup>. Który z danych kabli ma zostać ułożony?”

#### **Odpowiedź nr 1:**

Zamawiający – Gmina Klembów informuje, iż w ramach wyceny ofertowej należy wziąć pod uwagę montaż kabli YAKXS o przekroju 4x25mm<sup>2</sup>, zgodnie z opisem technicznym oraz zestawieniem materiałów.

*/-/ Rafał Mathiak  
Wójt Gminy Klembów*