



# Gmina Klembów

Ul. Gen. Fr. Żymirskiego 38, 05-205 Klembów  
tel. (29) 753-88-00, fax. (29) 777-90-85, e-mail: [urząd@klembow.pl](mailto:urząd@klembow.pl), [www.klembow.pl](http://www.klembow.pl)

Postępowanie nr: ZP.271.1.3.2021

Klembów, dnia 23.02.2021 r.

## WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 1:

### **Budowa drogi gminnej ul. Polnej w miejscowości Nowy Kraszew.**

W związku ze złożonymi przez Wykonawców wnioskami o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na podstawie art. 284 ust 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), Zamawiający zamieszcza treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

#### **Pytanie nr 1**

Projekt budowlany w części 7 zawiera Projekt Budowy kanału technologicznego, natomiast w przedmiarze nie jest to uwzględnione. Proszę o potwierdzenie, czy wykonanie kanału technologicznego należy do zakresu inwestycji.

#### Odpowiedź nr 1

Wykonanie kanału technologicznego nie należy do zakresu inwestycji.

#### **Pytanie nr 2**

Czy w ofercie należy skalkulować skropienie podbudowy z kruszywa łamanego oraz warstwy podbudowy z asfaltu betonowego przed ułożeniem warstwy ścieralnej?

#### Odpowiedź nr 2

Tak, w ofercie należy skalkulować skropienie podbudowy.

*/-/ Rafał Mathiak  
Wójt Gminy Klembów*