

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

### **I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:**

**1. Nazwa:** „Dostawa wraz z montażem wysokociśnieniowego agregatu wodno – pianowego na lekkim specjalnym samochodzie ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą dla OSP w Klembowie”

### **2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:**

Wysokociśnieniowy agregat wodno – pianowy o następujących minimalnych parametrach:

- wydajność mierzona na prądownicy min 70l/minutę,

- ciśnienie 40 bar.

Silnik spalinowy czterosuwowy z rozrusznikiem ręcznym i elektrycznym o mocy min 8 KM.

Dozownik środka pianotwórczego z regulacją stężenia 3% i 6% + zbiornik na środek 20l.

Zwijadło wężowe wykonane w całości z materiałów odpornych na korozję: aluminium, stal kwasoodporna, mosiądz. Zwijadło wyposażone w przekładnię kątową mechanizmu zwijania węża na bęben. Zwijadło musi posiadać napęd elektryczny mechanizmu zwijania węża oraz układ zabezpieczenia przeciążeniowego.

Wąż o długości min. 60 m, zakończony prądownicą umożliwiającą podanie środka gaśniczego z płynną regulacją strumienia od zwartego do rozproszonego, z możliwością podawania piany ciężkiej bez konieczności wymiany dyszy wylotowej.

Zbiornik wody o pojemności 400 l, wykonany z materiału odpornego na korozję, wyposażony w przegrody, układ tankowania, układ przelewowy, optyczny wskaźnik poziomu cieczy.

Wszystkie podzespoły agregatu umieszczone na wspólnej ramie wyposażonej w prowadnice do szybkiego demontażu urządzenia z pojazdu.

Agregat musi posiadać świadectwo dopuszczenia wydane przez CNBOP-PIB.

Wysokociśnieniowy agregat wodno – pianowy zostanie zamontowany na lekkim specjalnym samochodzie ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą dla OSP w Klembowie (marka: Ford, model: Ranger 4x4 Limited Podwójna Kabina).

Okres gwarancji na cały przedmiot zamówienia – 24 miesiące od dnia odbioru przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia.

W momencie wykonania ww. przedmiotu zamówienia Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu protokół odbioru danego przedmiotu zamówienia.

**3. Termin wykonania przedmiotu zamówienia:** do 14 dni od dnia udzielenia zamówienia (zlecenia).

**4.** Wykonawca dostarczy Zamawiającemu przed udzieleniem zamówienia wszelkie katalogi, lub inne dokumenty dopuszczające dany produkt do obrotu i użytku, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie wymaganiami.

**5. Miejsce wykonania przedmiotu zamówienia:** Zamawiający – Gmina Klembów informuje, że dostarczy do siedziby Wykonawcy lekki specjalny samochód ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Klembowie, celem montażu wysokociśnieniowego agregatu wodno-pianowego.

**6.** Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania produktu równoważnego, tj. produktu o cechach, parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż określone w OPZ. Produkt równoważny oznacza produkt odpowiadający wymaganiom Zamawiającego, określonym w OPZ, tzn. produkt posiadający cechy, parametry techniczne i jakościowe nie gorsze od cech, parametrów technicznych i jakościowych wskazanych przez Zamawiającego w OPZ. W sytuacji zaoferowania przez Wykonawcę produktu równoważnego, Zamawiający wymaga dołączenia katalogu produktu zawierającego opis i specyfikacje techniczne produktu oraz zdjęcia poglądowe. Zamawiający zaleca dołączenie do oferty katalogu produktu wszystkich zaoferowanych urządzeń, nawet w sytuacji, w której Wykonawca nie zaoferuje produktu równoważnego.

**7.** Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

**8.** Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

## **II. WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):**

CPV [35111000-5](#) – Sprzęt gaśniczy

CPV [42122130-0](#) – Pompy wodne

## **III. KRYTERIUM OCENY OFERT:** cena 100%.

Klembów, dnia 26.10.2021r.

*/-/Rafał Mathiak  
Wójt Gminy Klembów*

.....  
(data i podpis Kierownika lub osoby upoważnionej)